

ПРЕДПИСАНИЕ № 13/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воздвиженская средняя
общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа, в лице
Кудрявцевой Любови Ивановны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 30 января 2020 года № 13 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.02.2020 года по 28.02.2020 года
проведена плановая / выездная проверка:

Заместитель главного государственного инспектора Уссурийского городского округа по пожарному
надзору Сизигрев Алексей Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воздвиженская средняя
общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа, с. Воздвиженка, ул. Чайковского 3
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Кудрявцевой Любовью Ивановной, заместителем директора по АХЧ Беляк
Анатолием Ивановичем
(указываются должности, фамилий, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
✓ 1	К зданию школы не обеспечен подъезд со всех сторон (территория.)	СП 4.13130.2013 раздел 8 п. 8.1,	27.01.2021	
2	Кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям (школа)	СП 5.13130.2009 п. 13.15.3 ст. 82 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325), ГОСТ 31565-2012,	27.01.2021	
✓ 3	Проступи лестницы 3-го типа не соответствуют ширине 25 см. и более, уклон лестницы менее 1 к 1 (лестничная клетка)	СП 1.13130.2009 п. 4.4.2	27.01.2021	

4	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) сигнализация частично не работоспособна (первый этаж)	Правила противопожарного режима в РФ п. 61,	01.06. 2020	
5	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа (школа)	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5	27.01. 2021	
6	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. (датчики №№ 1.56)	СП 5.13130.2009 п. 13.15.15	01.06. 2020	
7	Под навесным потолком отсутствуют дополнительные пожарные извещатели (спорт зал)	СП 5.13130.2009 п. 13.3.16	01.06. 2020	
8	Настенные речевые оповещатели и звуковой оповещатель располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее чем 150 мм. (речевые в помещении столовой)	СП 3.13130.2009 п. 4.4.	01.06. 2020	
9	Ширина дверей из классов менее 0,9 метра (новая школа (0,80 см по факту))	СП 1.13130.2009 п. 8.2.3 п. 4.7 СП 2.13130.2012,	27.01. 2021	
10	На путях эвакуации устроены пороги и другие устройства препятствующие свободной эвакуации (трубы в лестнице в маленькой школе, и на первом этаже перед входом на лестницу)	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 под а)	27.01. 2021	
11	Ширина эвакуационных выходов в зданиях школы менее 1,2 метра (спорт зал (0,82 см по факту), выхода ведущие из старой школы (1,17 и 1,18 см.))	СП 1.13130.2009 . 8.1.12	27.01. 2021	
12	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно не менее 0,5	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6.	01.06. 2020	

	м. (датчики №№ 1.70, 1.57, 1.64, 1.35, 1.47; кабинет географии, 1.82, 1.35, 2.15, кабинет военной подготовки, 2.51, 2.53, 2.55, 2.57)			
✓	13 Двери в лестничных клетках, не имеют уплотнений в притворах (старая школа коридор)	СП 1.13130.2009 п. 4.2.7,	27.01 2021	
✓	14 Отсутствует проект на автоматическую пожарную сигнализацию (школа)	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	27.01. 2021	
✓	15 Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (двойные двери (спорт зал, коридор)	СП 1.13130.2009 п. 4.2.6	01.06. 2020	
	16 Ширина лестничного марша менее 1,2 метра (по факту 1 м., 1,10 см.) (старая школа (где трубы и вторая лестничная клетка)	СП 1.13130.2009 п. 8.1.5	27.01. 2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Уссурийского городского округа по пожарному надзору

Снигирев Алексей Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 28 " 02 2020г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

" 28 " 02 2020г.

Директор Кудрявцева Л.И.

(должность, фамилия, инициалы)